

АКТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ (ПТЗ),
ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ (ПТУ)
ГКУ ЯО ОПС № 7 И
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ УМСТВЕННО-ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ

Комиссия в составе:

- Начальник ПЧ-29 ГКУ ЯО ОПС № 7 Ширшин В.А.;
- Инженер ГКУ ЯО ОПС № 7 Малайчук А.Ф.;
- Заместитель директора ГСУ СО Ярославской области Гаврилов-Ямский ДДИ для УОД (по АХЧ) Скворцов Е.С.

«04» декабря 2015 года комиссия провела пожарно-тактические занятия по тушению условного пожара в холле на втором этаже здания с эвакуацией детей и обслуживающего персонала ГСУ СО Ярославской области Гаврилов-Ямский ДДИ для УОД.

1. Тема учебно-тренировочного занятия:

«Тушение условного пожара в холле на втором этаже здания с эвакуацией детей и обслуживающего персонала ГСУ СО Ярославской области Гаврилов-Ямский ДДИ для УОД».

2. Цель учебно-тренировочного занятия:

2.1. «Отработка действий дежурного караула ПЧ-29 ОПС-7 и обслуживающего персонала ГСУ СО Ярославской области Гаврилов-Ямский ДДИ для УОД».

2.2. «Отработка практических навыков по развертыванию и взаимодействию сил и средств пожарной охраны и обслуживающего персонала».

3. Вводная:

«Сильное задымление в коридоре на 2-ом этаже здания».

- 19ч.00мин. – на 2-ом этаже здания сработала пожарная сигнализация;
- 19ч.02мин. – дежурная медсестра убедилась в реальном срабатывании сигнализации, путем прибытия к предполагаемому месту возгорания;
- 19ч.02мин. – сработал речевой сигнализатор о пожаре;
- 19ч.04мин. – на ПСЧ ПЧ-29 произошел автодозвон о срабатывании сигнализации;
- 19ч.07мин. – проводится эвакуация детей и обслуживающего персонала из здания;
- 19ч.07мин. – выезд дежурного караула из депо;
- 19ч.15мин. – завершение эвакуации детей и персонала из здания;
 - * общее время эвакуации составило 8 минут
 - * эвакуировано 198 детей
 - 69 человек обслуживающего персонала
 - * всего эвакуировано 267 человек
- 19ч.12мин. – прибытие дежурного караула на место вызова;
 - * время следования составило 8 минут
- 19ч.13мин. – производится доклад, прибывшему РТП, о завершении эвакуации и количестве эвакуированных людей;
- 19ч.13мин. – производится боевое развертывание с установкой пожарного автомобиля на пожарный гидрант №4, прокладкой магистральной и рабочей линии;
- 19ч.14мин. – со стороны столовой звеном ГДЗС подается ствол «Б» на разведку и тушение пожара;
- 19ч.15мин. – обнаружение и локализован пожара;
- 19ч.18мин. – пожар условно ликвидирован.

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОСРЕДОТОЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ НА ТУШЕНИЕ ПОЖАРА**

№ п/п	Подразделение	Марка пожарной техники		Количество личного состава		Время следования (мин.)		Время боевого развертывания (мин.)		Подача средств на тушение	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1.	ПЧ-29, ОПС-7	1АЦ-40/131,	1АЦ-40/131,	8	5	10	8	2	1	2 ств «Б»	1 ств «Б»

ЗАМЕЧАНИЯ

<i>По действиям персонала:</i>	Замечаний нет.
<i>По действиям пожарной охраны:</i>	Замечаний нет.
<i>По действиям штаба пожаротушения:</i>	Не создавался.
<i>По действиям членов ДПД:</i>	Не задействовано.
<i>По состоянию, работоспособности первичных средств пожаротушения (пожарной автоматики):</i>	По состоянию – замечаний нет. По работоспособности – замечаний нет.
<i>По состоянию, работоспособности противопожарного водоснабжения (наружного, внутреннего):</i>	По состоянию внутреннего водоснабжения – замечаний нет. По работоспособности внутреннего водоснабжения – замечаний нет. По состоянию наружного водоснабжения – замечаний нет. По работоспособности наружного водоснабжения – замечаний нет.
<i>По состоянию подъездов, проездов:</i>	Замечаний нет.
<i>По состоянию, работоспособности первичных средств пожаротушения:</i>	Замечаний нет.

Начальник ПЧ-29 ГКУ ЯО ОПС № 7

Инженер ГКУ ЯО ОПС № 7

*Заместитель директора
ГСУ СО Ярославской области*

Гаврилов-Ямский ДДИ для УОД (по АХЧ)

В.А.Ширшин

А.Ф.Малайчук

Е.С.Скворцов

«04» декабря 2015 год.